



**Löschwassermenge**

**Brunnenweg/Langenstr., Stuhr**

**Entnahmerate Einzelhydrant**

Hydrant 1, 2, 3, 4, 5     96 m<sup>3</sup>/h

**Kombinierte Entnahme aus mehreren Hydranten gleichzeitig:**

keine größere Entnahmerate zulässig

Entnahmen berechnet mit kalibriertem Modell nach DVGW W 405 (2008).

Entfernung der Hydranten als Wegstrecke bezogen auf Objektgrenze.

1 bar Druckverlust am Hydrantenstutzen (B-Storz) bei 96 m<sup>3</sup>/h durch Systemtrenner (vorgeschrieben ab 2019) berücksichtigt.

14.01.2026

3S Consult GmbH

Osteriede 8-10

30827 Garbsen